

Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.6.2023

Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice – etap I**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Czy na rurociągu tłocznym należy zaprojektować studnie rewizyjne? Jeżeli tak, to jakie jest wymagane wyposażenie tych studni.

Odpowiedź:

O szczegółowe warunki techniczne dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji należy wystąpić do PWiK Rybnik na etapie wykonywania projektu.

Ustalenie konieczności zabudowy studzienek rewizyjnych na rurociągu tłocznym należy do Wykonawcy/projektanta na etapie wykonywania projektu.

Pytanie 2:

Czy materiały z rozbiórki nawierzchni ulicy Zielonej – kostki, krawężniki – należy zutylizować, a odtworzenie wykonać z materiałów nowych ?

Odpowiedź:

Odtworzenie dróg gminnych należy wykonać z nowych materiałów – 30 % materiałów pochodzących z rozbiórki drogi (błoczek betonowe) należy dostarczyć Zamawiającemu we wskazane miejsce położone na terenie Gminy Gaszowice.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza studnie betonowe ze zwężką?

Odpowiedź:

O szczegółowe warunki techniczne (wytyczne odnośnie zastosowanych materiałów) dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji należy wystąpić do PWiK Rybnik na etapie wykonywania projektu.

Pytanie 4:

Z uwagi na zaniżenie terenu po lewej stronie ul. Stawowej i po prawej stronie ul. Zielonej (patrząc od strony wjazdów do tych ulic) Zamawiający dopuści i rozliczy zastosowanie pompowni domowych w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z obiektów zlokalizowanych na tych terenach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przyłączenia poszczególnych budynków do sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie przydomowych przepompowni ścieków.

Możliwość zastosowania takiego rozwiązania należy rozpatrywać w sytuacji konieczności ułożenia kanału powyżej 3m, każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.